

Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo
Hydraulic safety group for hot water storage heaters
Sicherheitsgruppe für Warmwasserbereiter
Groupe de sécurité pour chauffe-eau
Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación
Grupo de segurança para termoacumuladores
Veiligheidsgroep voor boiler



© Copyright 2019 Caleffi

5261 series

Funzione
Function
Funktion
Fonction
Función
Função
Toepassing

I gruppi di sicurezza sono dispositivi utilizzati negli impianti idrosanitari per la protezione degli scaldacqua ad accumulo.

The safety groups are used in domestic water systems to protect hot water storage heaters.

Sicherheitsgruppen sind Armaturen, die in Trinkwasser erwärmungsanlagen zum Schutz des Warmwasserbereiters eingesetzt werden.

Les groupes de sécurité sont des dispositifs utilisés sur les installations d'eau chaude sanitaires pour protéger les chauffe-eau à accumulation.

Los grupos de seguridad son dispositivos utilizados en instalaciones idrosanitarias para la protección de los calentadores de agua de acumulación.

Os grupos de segurança são usados nas instalações hidro-sanitárias para a protecção do termoacumulador.

Veiligheidsgroepen zijn toestellen die toegepast worden in inrichtingen voor sanitaire watervoorziening ter bescherming van de boiler.



BELGAQUA

Product range

5261



526142* DN 15 (1/2")

526150 DN 20 (3/4")

526152* DN 20 (3/4")

5261



526151 DN 20 (3/4")

526153* DN 20 (3/4")

5261



526163* DN 25 (1")

319



319601 1" F x Ø 32/25 mm

6509



650972 1" M x 1 1/4" F

*with stainless steel seat

**Technical
specification**

- Materials:
- Body: - DN 15 and DN 20: brass EN 12165 CW617N, chrome plated
 - DN 25: brass EN 12165 CW617N
 - Ball valve and check valve: brass EN 12164 CW614N
 - Safety relief valve obturator: EPDM
 - Safety relief valve seat: brass EN 12165 CW617N
 - 526150 and 526151: stainless steel EN 10088-3 (AISI 303)
 - 526142, 526152, 526153 and 526163: stainless steel EN 10270-1
 - Seals: EPDM
 - Safety relief valve spring: stainless steel EN 10270-1
 - Check valve spring: stainless steel EN 10270-3 (AISI 302)
 - Connection kit (code 650972): - body: stainless steel
 - fittings: brass EN 12164 CW614N
- Medium: water
- Max. working temperature: 120 °C
- Max. inlet temperature: 65 °C
- Max. working pressure: 10 bar
- Safety relief valve opening pressure: 7 bar
- Connections: inlet 1/2"-1" M; outlet 1/2"-1" F; discharge 1" M (ISO 228-1)


Discharge flow rate at 8,4 bar (+20% Po):

- with water: >325 l/h (DN 15); > 650 l/h (DN 20); 1,300 l/h (DN 25)
- with steam: >100kg/h (DN 15); > 225 kg/h (DN 20); 325 kg/h (DN 25)

Size of the hydraulic safety group	Maximum power output of the water heater ----- for direct heating systems EN 1487	Maximum power output of the water heater ----- for indirect heating systems EN 1488	Maximum volume of the water heater EN 1488
DN 15	4 kW	75 kW	200 l
DN 20	10 kW	150 kW	1000 l
DN 25	18 kW	250 kW	5000 l

For further details see EN 1487 - clause 12.

**Componenti
Components
Komponenten
Composants
Componentes
Onderdelen**



1. Rubinetto di intercettazione
2. Valvola di ritegno Classe A
3. Foro per il controllo dell'efficienza della valvola di ritegno
4. Valvola di sicurezza
5. Sifone di scarico e prese d'ariaantiriflusso
6. Manopola per scarico manuale
7. Tappo per eventuale sostituzione ritegno
8. Sede in acciaio inox (solo per cod. 526142, 526152, 526153 e 526163)

1. Shut-off cock
2. Class A check valve
3. Inspection port to check functionality of the check valve
4. Safety relief valve
5. Discharge tundish and air gap
6. Knob for manual discharge
7. Plug for access to the check valve
8. Stainless steel seat (only for codes 526142,526152, 526153 and 526163)

1. Absperrung
2. Rückflussverhinderer Klasse A
3. Kontrollfenster zur Funktionskontrolle des Rückflussverhinderers
4. Sicherheitsventil
5. Ablauf und Lufteinlass mit Rückflussschutz
6. Handrad für manuelle Entleerung
7. Stopfen für eventuellen Austausch des Rückflussverhinderers
8. Sitz aus rostfreiem Stahl (nur für Art.Nr. 526142, 526152, 526153 und 526163).

1. Vanne d'arrêt
2. Clapet de Classe A
3. Orifice de contrôle du bon fonctionnement du clapet
4. Soupape de sûreté
5. Entonnoir siphon de vidange et garde d'air anti-retour
6. Poignée de vidange manuelle
7. Bouchon pour remplacement éventuelle du clapet
8. Siège en acier inox (seulement pour codes 526142, 526153, 526153 et 526163)

1. Grifo de interceptación
2. Válvula de retención Clase A
3. Orificio de control eficiencia válvula de retención
4. Válvula de seguridad
5. Sifón de descarga y tomas de aire antirretroceso
6. Mando para descarga manual
7. Tapón para eventual cambio del retén
8. Asiento de acero inoxidable (solo para cód. 526142, 526152, 526153 y 526153)

1. Válvula de interceptação
2. Válvula de retenção Classe A
3. Orificio para controlar o funcionamento da válvula de retenção
4. Válvula de segurança
5. Sifão de descarga e entrada de ar anti-refluxo
6. Manipulo para descarga manual
7. Tampa para eventual substituição da retenção
8. Sede em aço inox (somente para cód. 526142, 526152, 526153 e 526163)

1. Afsluiter
2. Keerklep klasse A
3. Opening voor controle van de keerklep
4. Veiligheidsklep
5. Afvoersifon met beluchter
6. Bedieningsknop voor handmatige afvoer
7. Dop voor eventuele vervanging van de keerklep
8. RVS-zitting (alleen voor codes 526142, 526152, 526153 en 526163)

**Omologazione
Approval
Zertifizierungen
Homologation
Homologación
Homologação
Homologatie**

I gruppi di sicurezza, sono certificati come rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma europea **EN 1487**.

The hydraulic safety groups are certified as conforming to European Standard **EN 1487**.

Die Sicherheitsgruppen sind den Anforderungen der Europäischen Richtlinie **EN 1487** gemäß zertifiziert.

Les groupes de sécurité, sont certifiés conformes aux prescriptions de la norme européenne **EN 1487**.

Los grupos de seguridad, se han certificado conformes con los requisitos de la norma europea **EN 1487**.

Os grupos de segurança estão de acordo com os requisitos da norma europeia **EN 1487**.

De veiligheidsseenheden zijn gecertificeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn **EN 1487**.

**Installazione
Installation
Einbau
Installation
Instalación
Instalação
Installatie**

1. È consigliabile effettuare una pulizia delle tubazioni prima della posa (effettuare anche una pulizia del boiler in caso di sostituzione del gruppo).
2. I gruppi di sicurezza devono essere installati collegando lo scarico alla tubazione di evacuazione mediante il sifone serie 319.
3. Per evitare le perdite dovute all'aumento di volume dell'acqua ed eventuali incrostazioni nel gruppo di sicurezza installare un vaso d'espansione.
4. Nel caso in cui la pressione dell'acqua in ingresso sia superiore a 3 bar, si consiglia di installare un riduttore di pressione conforme alla EN 1567
5. Il gruppo di sicurezza deve essere collegato direttamente al raccordo di ingresso dell'acqua calda dell'accumulo.
6. In caso di rischio di corrosione, vedere EN 806-2. Per ridurre al minimo la corrosione dovuta a effetti galvanici tra due metalli, il gruppo di sicurezza deve essere collegato all'accumulo di acqua calda attraverso l'inserimento di un connettore di isolamento dielettrico.
7. L'unità deve essere montata sull'accumulo con chiave fissa standardizzata.
8. L'installazione dei gruppi di sicurezza deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo le indicazioni riportate nel presente manuale ed in accordo alla normativa vigente, e in accordo con la EN 806 e la EN 1717.
9. In caso di necessità è possibile installare due gruppi di sicurezza boiler da 1" in parallelo utilizzando il kit di collegamento cod. 650972 in modo da ottenere una potenzialità massima del riscaldatore di 36 kW.

1. It is recommended that pipes are cleaned before installation (clean the boiler also if the safety unit is replaced)
2. The safety units must be installed by connecting the discharge fitting to the drainage piping with a 319 series tundish.
3. Fit an expansion vessel to prevent leaks resulting from an increase in the volume of water and encrustation that may form on the safety unit.
4. If the inlet water pressure is greater than 3 bar, we recommend installing a pressure reducing valve that conforms to EN 1567.
5. The hydraulic safety group shall be connected directly to the potable water inlet fitting to the hot water storage.
6. In case of risk of corrosion, see EN 806-2. To minimize corrosion due to galvanic effects between two metals, the hydraulic safety group shall be connected to the hot water storage through a dielectric insulating connector being inserted.
7. The unit shall be fitted to the tank with standardised open-ended spanners.
8. The safety units must be installed by qualified technicians in accordance with the instructions in this manual and current legislation and in accordance with EN 806 and EN 1717.
9. If necessary, it is possible to install two 1" safety groups in parallel by using the code 650972 connection kit. In this way a maximum power output of 36 kW of the water heater can be obtained.


1. Vor der Installation der Sicherheitsgruppe sollten die Rohrleitungen gereinigt werden. Beim Austausch der Sicherheitsgruppe ist außerdem der Warmwasserbereiter zu reinigen.
2. Für die Installation der Sicherheitsgruppen ist die Ausblasleitung mit dem Ablauf Typ 319 an die Abwasserleitung anzuschließen.
3. Zur Vermeidung von Verkrustungen und Undichtigkeiten der Sicherheitsgruppe aufgrund eines hohen Wasservolumens sollte ein Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
4. Liegt der Eingangswasserdruck über 3 bar, wird empfohlen, einen Druckminderer nach EN 1567 zu installieren.
5. Die Sicherheitsgruppe muss direkt an den Kaltwassersanschluss des Speichers angeschlossen werden.
6. Bei Gefahr von Korrosion, siehe EN 806-2. Um die Korrosion durch galvanische Ströme zwischen zwei Metallen zu minimieren, muss die Sicherheitsgruppe durch das Einsetzen eines dielektrischen Isolieranschlusses mit dem Warmwasserspeicher verbunden werden.
7. Die Armatur muss mit einem geeigneten Gabelschlüssel am Speicheranschluss montiert werden.
8. Die Installation der Sicherheitsgruppe muss durch technisches Fachpersonal gemäß den Angaben dieser Anleitung und den geltenden Vorschriften, sowie gemäß EN 806 und EN 1717 entsprechend ausgeführt werden.
9. Bei einer Heizleistung > 18 KW bis 36 KW können mit dem Anschlusset 650972 zwei Sicherheitsgruppen 526163 parallel eingebaut werden.

1. Nous conseillons de nettoyer les tuyauteries avant de les poser (si vous remplacez le groupe nettoyez aussi le chauffe-eau).
2. Montez les groupes de sécurité en raccordant la vidange sur la tuyauterie d'évacuation à travers le siphon série 319.
3. Le groupe de sécurité doit être monté en direct sur le chauffe-eau. Il est normal de constater un écoulement d'eau lors de la chauffe (expansion).
4. Si la pression de l'eau en entrée dépasse 3 bars, il est conseillé d'installer un réducteur de pression conforme à la norme EN 1567.
5. Le groupe de sécurité doit être connecté directement au raccord d'entrée d'eau potable et au ballon d'accumulation d'eau chaude.
6. En cas de risque de corrosion, voir EN 806-2. Pour minimiser la corrosion due aux effets galvaniques entre deux métaux, insérer un raccord isolant diélectrique entre le groupe de sécurité et le ballon d'eau chaude.
7. Le groupe de sécurité doit être vissé sur le ballon d'eau chaude avec une clé plate normalisée.
8. Les groupes de sécurité doivent être installés par un technicien qualifié en suivant les indications fournies dans ce manuel et conformément aux normes en vigueur, notamment celles de l'EN 806 et celles de l'EN 1717.
9. Dans le cas de forte puissance de chauffe-eau jusqu'à 36 KW, il est possible d'installer en parallèle deux groupes de sécurité 1" en utilisant le kit de raccordement code 650972.


1. Es aconsejable efectuar una limpieza de las tuberías antes de la instalación (limpie también la caldera si hay que cambiar el grupo).
2. Los grupos de seguridad se deben instalar conectando la descarga a la tubería de evacuación mediante el sifón serie 319.
3. Para prevenir pérdidas debidas al aumento de volumen del agua y eventuales incrustaciones en el grupo de seguridad, instale un depósito de expansión.
4. Si la presión del agua entrante es superior a 3 bar, se aconseja instalar un reductor de presión conforme a la norma EN 1567.
5. El grupo de seguridad se debe conectada directamente al racor de entrada de agua caliente al acumulador.
6. En caso de riesgo de corrosión, ver EN 806-2. Para minimizar la corrosión debida a efectos galvánicos entre los dos metales, el grupo de seguridad se debe conectar al acumulador de agua caliente a través de un conector de aislamiento dieléctrico.
7. El dispositivo se debe montar en el acumulador con una llave fija estandarizada.
8. Los grupos de seguridad deben ser instalados por personal técnico autorizado, respetando las indicaciones de este manual, las leyes vigentes y las normas EN 806 y EN 1717.
9. En caso de necesidad es posible instalar dos grupos de seguridad boiler de 1" en paralelo utilizando el kit de conexión cód. 650972, con la finalidad de obtener la potencialidad máxima del calentador de 36 kW.

1. É aconselhável limpar a tubagem antes da montagem (limpar o termoacumulador em caso de substituição do grupo).

2. O grupo de segurança deve ser montado, fazendo a **ligação** da descarga ao tubo de evacuação através do sifão da série 319.
 3. Para evitar perdas de água devido ao aumento de volume da água e eventuais incrustações no grupo de segurança, deve-se **instalar** um vaso de expansão.
 4. Caso a pressão da água de entrada seja superior a 3 bar, recomenda-se **instalar** uma redutora de pressão em conformidade com a EN 1567.
 5. O grupo de segurança deve ser **ligado** diretamente ao adaptador de entrada de água quente do termoacumulador.
 6. Em caso de risco de corrosão, consultar a EN 806-2. Para reduzir ao mínimo a corrosão provocada por efeitos galvânicos entre dois metais, o grupo de segurança deve ser **ligado** ao termoacumulador através da introdução de um conector de isolamento dielétrico.
 7. A unidade deve ser montada no termoacumulador com uma chave fixa standard.
 8. A **instalação** dos grupos de segurança deve ser efetuada por pessoal técnico qualificado, de acordo com as indicações referidas neste manual, e em conformidade com as normas EN 806 e EN 1717.
 9. Em caso de necessidade é possível **instalar** dois grupos de segurança para termoacumuladores de 1" em **paralelo** utilizando o kit de **ligação** código 650972 de modo a obter uma potência máxima do aquecedor de 36 Kw.
-
1. Het wordt aanbevolen de buizen voor het aansluiten te reinigen (in geval van vervanging van de groep, ook de boiler reinigen).
 2. De uitstroomzijde van de groep dient d.m.v. de sifon van serie 319 aan de afvoerbuis aangesloten te worden.
 3. Om lekkages ten gevolge van de toename van het watervolume en een eventuele aanlading in de veiligheidsgroep te voorkomen, dient een expansievat geïnstalleerd te worden.
 4. Indien de druk van het water bij de inlaat hoger is dan 3 bar, is het raadzaam om een drukverminderaar te installeren in overeenstemming met EN 1567.
 5. De veiligheidsgroep moet rechtstreeks zijn aangesloten op de drinkwater inlaat van de warmwateropslag.
 6. In geval van corrosie risico, zie EN 806-2. Om corrosie door galvanische effect tussen twee metalen te minimaliseren, moet de hydraulische veiligheidsgroep worden aangesloten op de warmwateropslag door middel van een isolatiekoppeling.
 7. De veiligheidsgroep moet op de tank worden gemonteerd met een steeksleutel.
 8. De veiligheidsgroep moeten worden geïnstalleerd door gekwalificeerde technici in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en de huidige wetgeving en in overeenstemming met EN806 en EN1717.
 9. Indien nodig is het mogelijk om twee veiligheidsgroepen 1" parallel te installeren d.m.v. aansluitkit 650972. Op die manier kan een maximaal vermogen van 36 kW van de boiler behouden worden



Application diagrams



Funzionamento Operation Arbeitsweise Fonctionnement Funcionamiento Funcionamento Werking

1. In posizione di funzionamento il rubinetto (1) dovrà essere aperto seguendo l'indicazione stampigliata sulla leva. L'apertura del rubinetto permette l'alimentazione del boiler. Il ritegno incorporato impedisce il ritorno dell'acqua calda.
 2. Per scaricare il boiler manovrare la manopola della valvola di sicurezza (4) avendo precedentemente aperto un'utenza dell'acqua calda per permettere il passaggio dell'aria.
 3. La valvola di sicurezza del gruppo è tarata a 7 bar.
 4. Durante la fase di riscaldamento, il gocciolamento di acqua dalla valvola di sicurezza allo scarico con presa d'aria antiriflusso è normale (il volume dell'espansione può arrivare fino al 3% della capacità di accumulo), a meno che, in accordo con le normative locali, viene utilizzato un vaso d'espansione (vedere EN 806-2).
-
1. In the operating position the cock (1) must be opened according to the indication on the lever. Open the valve to supply the boiler. The check valve, incorporated in the group, prevents hot water from flowing back.
 2. To empty the storage heater, turn the knob on the safety valve (4) after first opening a hot water tap to allow air to enter.
 3. The safety relief valve in the unit is calibrated at 7 bar.
 4. During heating up, water dripping from the safety valve through the air-break-to-drain is normal (the volume of the expansion can be up to 3% of the capacity of the capacity of the storage), unless according to local regulations an expansion vessel (see EN 806-2) is used.
-
1. In Funktionsstellung sollte die Absperrung (1) gemäß der auf dem Hebel aufgedruckten Anweisung geöffnet werden. Das Öffnen der Absperrung ermöglicht das Einströmen des Wassers in den Boiler. Der eingebaute Rückflussverhinderer verhindert den Rückfluss des Warmwassers in das System.
 2. Zum entleeren des Warmwasserbereiters das Sicherheitsventil (4) betätigen. Dazu vorher einen Warmwasserverbraucher öffnen, um das Durchströmen der Luft zu ermöglichen.
 3. Das Sicherheitsventil der Gruppe ist auf 7 bar voreingestellt.
 4. Während der Aufheizphase ist das Tropfen von Wasser aus dem Auslauf des Sicherheitsventil mit Luftzufuhr normal (das Expansionsvolumen kann bis zu 3% der Speicherkapazität erreichen), es sei denn, es wird gemäß den örtlichen Vorschriften ein Ausdehnungsgefäß verwendet (siehe EN 806-2).
-
1. En position de fonctionnement, ouvrez le robinet (1) en suivant l'indication gravée sur le levier. L'ouverture du robinet permet d'alimenter le chauffe-eau. Le clapet intégré empêche le retour de l'eau chaude dans le réseau.
 2. Pour vidanger le chauffe-eau, manœuvrez la poignée de la soupape de sécurité (4) après avoir ouvert un robinet d'eau chaude pour laisser passer l'air.
 3. La soupape de sécurité du groupe est étalonnée à 7 bar.
 4. Lors du fonctionnement, la soupape de sécurité (tarée à 7 bar) doit décharger à chaque montée en température. Le volume d'eau dû à l'expansion de l'eau s'écoule par la vidange et peut atteindre 3 % en fonctionnement normal. La pose du vase d'expansion sanitaire Vexbal supprime cet écoulement, évite l'entartrage du groupe et permet d'économiser l'énergie.

1. En la posición de funcionamiento, el grifo (1) se deberá abrir siguiendo la indicación impresa en la palanca. La apertura del grifo permite alimentar la caldera. El retén incorporado impide el retorno del agua caliente.
 2. Para descargar la caldera, utilice el mando de la válvula de seguridad (4) habiendo abierto antes un grifo de agua caliente para permitir el paso del aire.
 3. La válvula de seguridad del grupo se ha calibrado a 7 bar.
 4. Durante la fase de calefacción, el goteo de agua desde la válvula de seguridad hacia la descarga con toma de aire antirreflujo es normal (el volumen de expansión puede llegar al 3 % de la capacidad del acumulador), salvo que, de acuerdo con las normas locales, se utilice un vaso de expansión (ver EN 806-2).
-
1. Em posição de funcionamento, a válvula (1) deverá ser aberta seguindo as instruções descritas na alavanca. A sua abertura permite a alimentação do termoacumulador. A retenção incorporada impede o retorno da água quente.
 2. Para esvaziar o termoacumulador, usar o manípulo da válvula de segurança (4), tendo aberto anteriormente uma torneira de água quente para permitir a passagem do ar.
 3. A válvula de segurança dos grupos vem regulada de fábrica a 7 bar.
 4. Durante a fase de aquecimento, é normal o gotejamento de água da válvula de segurança na descarga com tomada de ar antirrefluxo (o volume da expansão pode chegar aos 3% da capacidade de acumulação), salvo se, de acordo com as normas locais, for utilizado um vaso de expansão (consultar a EN 806-2).
-
1. In werking dient de afsluiter geopend te zijn, volgens de aanwijzing op de hendel. In deze stand wordt de boiler gevoed. De ingebouwde keerklep voorkomt het terugstromen van het warme water.
 2. Om de boiler te ledigen, dient de bedieningsknop van de veiligheidsklep bediend te worden nadat een warmwater aftappunt geopend is zodat de lucht kan binnendringen.
 3. De veiligheidsklep van de groep is op 7 bar geijkt.
 4. Tijdens het opwarmen is water dat uit de veiligheidsklep stroomt normaal (het volume van de expansie kan tot 3% van de capaciteit van de opslagcapaciteit zijn), tenzij volgens de lokale regelgeving een expansievat (Zie EN 806-2) wordt gebruikt.

Manutenzione
Maintenance
Wartung
Entretien
Mantenimiento
Manutenção
Onderhoud

La verifica e la manutenzione del gruppo di sicurezza devono essere effettuate secondo quanto stabilito dalla norma EN 806-5 o in accordo alle norme applicabili.

Il gruppo di sicurezza, installato, messo in servizio e mantenuto correttamente è comunque soggetto alla normale usura con specifico riguardo alle parti interne dello stesso, con il rischio di perdite idrauliche e malfunzionamenti. Si consiglia pertanto di effettuare i controlli come indicato di seguito, l'ispezione ogni 6 mesi e la manutenzione ordinaria ogni 12 mesi.

The safety unit must be checked and serviced in compliance with the provisions of EN 806-5 and other applicable legislation.

Even when installed, commissioned and maintained properly, the inner parts of the safety unit are subject to normal wear, which may result in leaks and other malfunctions. We therefore recommend carrying out the checks listed below, an inspection every 6 months and routine maintenance every 12 months.

Die Überprüfung und Wartung der Sicherheitsgruppe muss nach Vorgaben der Norm EN 806-5 oder entsprechend den geltenden Normen ausgeführt werden.

Die korrekt installierte, in Betrieb genommene und gewartete Sicherheitsgruppe unterliegt, insbesondere an ihren Innenteilen, einem normalen Verschleiß, was das Risiko von Leckagen und Funktionsstörungen zur Folge hat. Es wird daher empfohlen, die unten angegebenen Kontrollen durchzuführen, die Inspektion alle 6 Monate und die routinemäßige Wartung alle 12 Monate.

La vérification et l'entretien du groupe de sécurité doivent être effectués selon les dispositions prévues par la norme EN 806-5 ou conformément aux réglementations applicables.

Le groupe de sécurité installé, mis en service et entretenu correctement est tout de même soumis à une usure normale, notamment au niveau de ses pièces internes, avec un risque de fuites d'eau et de dysfonctionnements. Il est donc conseillé d'effectuer les contrôles comme indiqué ci-après, l'inspection tous les 6 mois et l'entretien ordinaire tous les 12 mois.

El control y el mantenimiento del grupo de seguridad deben realizarse de acuerdo con la norma EN 806-5 y demás disposiciones aplicables.

El grupo de seguridad, aunque se haya instalado, puesto en marcha y mantenido correctamente, está sujeto al desgaste normal de las partes internas, con riesgo de fugas de agua y fallos de funcionamiento. Por esta razón, se aconseja realizar los controles como se indica a continuación, la inspección cada 6 meses y el mantenimiento ordinario cada 12 meses.

A verificação e a manutenção do grupo de segurança devem ser efetuadas conforme as disposições da norma EN 806-5 ou de acordo com as normas aplicáveis.

O grupo de segurança instalado, colocado em funcionamento e mantido corretamente está de qualquer forma sujeito a um desgaste normal, principalmente nas partes internas do mesmo, com risco de perdas hidráulicas e avarias. Deste modo, recomenda-se realizar as verificações abaixo indicadas, uma inspeção a cada 6 meses e a manutenção regular a cada 12 meses.

De controle en het onderhoud van de veiligheidsgroep moeten worden uitgevoerd volgens hetgeen is vastgesteld door de norm EN 806-5, of volgens de toepasbare normen.

Een geïnstalleerde, inbedrijfstgestelde en correct onderhouden veiligheidsgroep is hoe dan ook onderhevig aan normale slijtage, in het bijzonder van de interne delen ervan, met het risico dat hydraulische lekkage en een niet correcte werking optreden. Het is daarom aanbevolen om de controles uit te voeren zoals hieronder is aangegeven, de inspectie elke 6 maanden en het gewone onderhoud elke 12 maanden.

Controlli e raccomandazioni

Controls and recommendations

Wartung und Kontrolle


Contrôles et recommandations

Controles y recomendaciones

Controles e recomendações

Controles en aanbevelingen

1. Per effettuare il controllo del corretto funzionamento del ritegno è necessario, dopo aver chiuso il rubinetto di arresto, svitare il tappo situato dalla parte opposta del rubinetto stesso. In caso di necessità, il ritegno può essere sostituito togliendo il tappo (7).



2. Per un buon funzionamento dei gruppi, si consiglia di azionare manualmente almeno una volta al mese la valvola di sicurezza e la valvola a sfera. Non si devono assolutamente coprire le prese d'aria antiriflusso.

1. To control if the check valve works correctly, after closing the shut-off cock, unscrew the cap which is situated on the other side of the shut-off cock itself. If necessary the check valve can be replaced by removing the plug (7).
2. For the safety groups to work properly, it is recommended to operate the safety relief valve and the ball valve by hand at least once a month. The openings in the air gap must definitely not be taped over.

1. Zur Funktionskontrolle des Rückflussverhinders, Absperrung schließen und den gegenüberliegenden Stopfen herausdrehen. Gegebenenfalls kann der Rückflussverhinderer durch Entfernen des Stopfens (7) ausgetauscht werden.
2. Bei Inbetriebnahme sowie mindestens einmal jährlich sind die Sicherheitsgruppe und der Kugelhahn durch einen Fachmann zu überprüfen. Die Öffnungen des Ablaufes dürfen auf keinen Fall verschlossen werden.

1. Pour contrôler le bon fonctionnement du clapet anti-retour, après avoir fermé le robinet d'alimentation incorporé au groupe, dévisser le bouchon placé à l'opposé de la poignée de manœuvre du robinet. En cas de besoin, vous pouvez remplacer le clapet en ôtant le bouchon (7).
2. Pour un bon fonctionnement du groupe, manœuvrer une fois par mois la soupape de sûreté et la vanne à sphère. La rupture de charge doit rester libre de toute obstruction.

1. Para controlar el correcto funcionamiento del retén, es necesario, después de haber cerrado el grifo de parada, desenroscar el tapón puesto en la parte opuesta del mismo grifo. Si es necesario, el retén se puede cambiar quitando el tapón (7).
2. Para un buen funcionamiento de los grupos, se aconseja accionar manualmente al menos una vez por mes la válvula de seguridad y la válvula de esfera. No tapar nunca las aberturas del cortachorro.

1. Para efectuar o controlo do funcionamento correcto da retenção é necessário, depois de ter fechado a válvula de corte, desatarrachar a tampa situada na parte contrária da mesma válvula. Em caso de necessidade, a retenção pode ser substituída, bastando para isso tirar a tampa (7).
2. Para um bom funcionamento do grupo, é aconselhável accionar manualmente uma vez por mês a válvula de segurança e a válvula de esfera. As aberturas do quebra-jacto não devem nunca ser danificadas nem tapadas.

1. Om de goede werking van de keerklep te controleren, dient na het sluiten van de afsluitkraan de dop die zich tegenover deze afsluiter bevindt, losgeschroefd te worden. Indien nodig kan de keerklep vervangen worden. Indien nodig kan de terugslagklep vervangen worden door de dop (7) te verwijderen.
2. Voor de goede werking van de groep is het aanbevolen om eens per maand de veiligheidsklep handmatig te bedienen en de kogelklep. De openingen van de straaltbreker mogen absoluut niet geblokkeerd/afgeplakt worden.

**Sicurezza
Safety
Sicherheit
Sécurité
Seguridad
Segurança
Veiligheid**



L'installazione dei gruppi di sicurezza deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo le indicazioni riportate nel presente manuale ed in accordo alla normativa vigente. Se i gruppi di sicurezza non sono installati, messi in servizio e mantenuti correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, allora possono non funzionare correttamente e possono porre l'utente in pericolo.

Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.

Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovrassollecitare meccanicamente la filettatura del corpo valvola. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.

Temperature dell'acqua superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni. Durante l'installazione, messa in servizio e manutenzione dei gruppi di sicurezza, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non arrechino pericolo per le persone.

In caso di acqua molto aggressiva, deve esserci predisposizione al trattamento dell'acqua prima dell'ingresso nel gruppo di sicurezza, secondo la normativa vigente. In caso contrario esso può venire danneggiato e non funzionare correttamente.

Lasciare il presente manuale ad uso e servizio dell'utente

Installation of the safety groups must be carried out by qualified technicians in accordance with the instructions provided in this manual and following current regulations.

If these safety groups are not installed, commissioned and maintained correctly according to the instructions contained in this leaflet, then they may not function correctly and could put the user in danger. Ensure that all connections are water-tight. When making hydraulic connections, ensure that the thread of the valve body is not mechanically overstressed. Over time, breakages could occur, causing water leaks which could be harmful to property and/or individuals.

Water temperatures in excess of 50°C can cause serious scalding. During the installation, commissioning and maintenance of these safety groups, all necessary steps should be taken to ensure that such temperatures do not cause danger to people.

In the case of highly aggressive water, arrangements must be made to treat the water before it enters the hydraulic safety group, in accordance with current legislation. Otherwise it may be damaged and will not operate correctly.

Leave this manual for the user

De veiligheidsaftap serie dient door een bevoegde installateur geïnstalleerd te worden, overeenkomstig de nationale wetgeving en/of de plaatselijke richtlijnen. Bei nicht ordnungsgemäßer Installation, Inbetriebnahme und Wartung funktioniert die Sicherheitsgruppe nicht korrekt und kann den Benutzer unter Umständen in Gefahr bringen.

Es muss sichergestellt sein, dass sämtliche Anschlüsse wasserdicht sind.

Bei der Installation der Wasseranschlüsse muss darauf geachtet werden, dass die Gewinde des Ventilhäuses mechanisch nicht überbeansprucht werden. Mit der Zeit können Wasseranschlüsse brechen und undicht werden, Sach- und/oder Personenschäden sind dann nicht auszuschließen.

Wassertemperaturen über 50°C können schwere Verbrennungen verursachen.

Bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Sicherheitsgruppen ist dafür zu sorgen, dass Personen nicht mit derartig hohen Temperaturen in Berührung kommen.

Bei besonders aggressivem Wasser ist mit einer entsprechenden Wasseraufbereitung dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Richtlinien für Trinkwasser eingehalten werden, Andernfalls sind Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen der Sicherheitsgruppe nicht auszuschließen.

Diese Anleitung ist dem Benutzer auszuhändigen

L'installation des soupape sûreté doit être effectuée par des techniciens qualifiés sur la base des indications fournies par le présent manuel et conformément aux normes en vigueur. Si les groupes de sécurité ne sont pas montés, mis en service et entretenus correctement, conformément aux instructions contenues dans ce manuel, ils risquent de mal fonctionner et de mettre l'utilisateur en danger.

Vérifiez l'étanchéité de tous les raccordements. Lorsque vous réalisez les raccordements hydrauliques, faites très attention à ne pas trop solliciter mécaniquement les filetages des corps des vannes. Avec le temps, leur fêlure éventuelle pourrait être à l'origine de lésions personnelles ou de dégâts matériels à la suite des fuites d'eau qu'elles auraient provoquées.

Une températures d'eau supérieure à 50°C peut provoquer de graves brûlures. Pendant le montage, la mise en service et l'entretien des groupes de sécurité, prenez les mesures nécessaires pour que de telles températures ne mettent personne en danger.

Si l'eau est très agressive elle doit être traitée avant d'entrer dans le groupe de sécurité, conformément à la norme en vigueur. En cas contraire, le groupe risque d'être endommagé et de ne pas fonctionner correctement.

Laisser ce manuel à l'usage et au service de l'utilisateur

Las válvulas de seguridad deben ser instaladas por personal técnico cualificado y respetando las indicaciones dadas en este manual y la normativa vigente. Si los grupos de seguridad no son instalados, puestos en servicios y mantenidos correctamente según las instrucciones contenidas en este manual, se compromete el funcionamiento correcto de los mismos y pueden poner al usuario en peligro.

Compruebe la estanqueidad hidráulica de los racores de conexión.

Durante la realización de las conexiones hidráulicas, preste atención a no someter a esfuerzo mecánico el roscado del cuerpo de la válvula. A lo largo del tiempo se pueden producir roturas con pérdidas hidráulicas que pueden dañar a cosas y/o personas.

Una temperatura del agua superior a 50 °C puede provocar graves quemaduras. Durante la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los grupos de seguridad, adopte las medidas necesarias para que las temperaturas no pongan en peligro a las personas.

En caso de agua muy agresiva, se deberá predisponer el tratamiento del agua antes de la entrada al grupo de seguridad, de acuerdo con la normativa vigente. De lo contrario, se puede dañar y no funcionar correctamente.

Entregar este manual al usuario

A instalação das válvulas de segurança série deve ser feita por pessoal técnico qualificado segundo as indicações fornecidas no presente manual e de acordo com as normas em vigor.

Se os grupos de segurança não forem instalados e mantidos conforme as instruções deste manual, poderão não funcionar correctamente e colocar a instalação em perigo.

Deve assegurar-se de que todas as ligações têm boa vedação hidráulica.

Ao efectuar as ligações hidráulicas, deve-se prestar atenção para não fazer grande esforço mecânico na parte roscada do corpo da válvula. Com o tempo poderão ocorrer rupturas com perdas de água que podem causar danos materiais e pôr em risco as pessoas.

Se a temperatura da água for superior a 50°C pode provocar graves queimaduras. Durante a instalação, colocação em função e manutenção dos grupos de segurança, tomar as precauções necessárias para que tais temperaturas não causem queimaduras.

Em caso de água com muito calcário, deve haver um mecanismo para o tratamento da água antes da entrada do grupo de segurança, segundo as normas vigentes. Caso contrário, o grupo poderá ser danificado e funcionar incorrectamente.

Este manual deve ficar à disposição do utilizador

Die Installation der Ablaufsicherungen Serie muss durch technisches Fachpersonal gemäß den Anweisungen dieser Anleitung und unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Veiligheidsgroepen die niet correct geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden zijn, volgens de instructies in deze handleiding, kunnen mogelijk niet correct werken en gevaar voor de gebruiker veroorzaken. Vergewis u ervan dat alle verbindingstukken waterdicht zijn.

Bij de hydraulische verbindingen u ervan vergewissen dat de schroefdraadverbinding van de veiligheidsgroep niet overbelast wordt. Op termijn kunnen breuken en lekkages ontstaan die letsels aan personen en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

Watertemperaturen hoger dan 50°C kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Tijdens het installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van de veiligheidsgroepen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat deze temperaturen niemand in gevaar brengen.

Bij zeer agressief water is een behandeling ervan noodzakelijk volgens de geldende richtlijnen voordat het water de veiligheidsgroep instroomt. Anders bestaat de kans dat de veiligheidsgroep beschadigd wordt en niet naar behoren zal functioneren.

Laat deze handleiding ter beschikking van de gebruiker